

COMMUNE D'OGENS	
Reçu le	26 SEP. 2024
PV du	
Réf No	

Commune d'Ogens  
 Rue Principale 4  
 1045 Ogens

Epalinges, le 23.09.2024

## RAPPORT D'ANALYSE - DÉCISION

N° de dossier : 24-VD-1513

V 1



### INTRODUCTION

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Commune d'Ogens  
 Prélèvement du : 11.09.2024  
 Date arrivée : 11.09.2024  
 Effectué par : Monsieur Christophe RIOND, Inspecteur des eaux

### ÉCHANTILLON

24-11940 Eau potable dans le réseau de distribution **Non conforme**  
 4302 - Ogens, 01 - Immeuble Le Manoir - Buanderie - Robinet de la plonge, Rue du Petit Ran 2, 1045 Ogens

### RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 24-11940

Heure : 09h30  
 Secteur : 4302 - Ogens  
 Lieu de prélèvement : 01 - Immeuble Le Manoir - Buanderie - Robinet de la plonge, Rue du Petit Ran 2, 1045 Ogens  
 Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution  
 Température de l'eau : 17.8 °C  
 Conductivité (µS/cm) : 654

#### Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	35 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
721-MON-007	Escherichia coli	20 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Non conforme
721-MON-013	Enterococcus spp.	>150 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Non conforme

## Analyses physico-chimiques (VD-EAUX-Majeur)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
751-MON-013	Turbidité	0.1 ± 0.0 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme
751-MON-004	pH	7.5 ± 0.2	M : 6.8 - 8.2	
751-MON-004	Hydrogénocarbonate	357 ± 18 mg/L		
751-MON-002	Dureté totale	34.4 ± 1.7 °f	M : min. 10.0 °f	
751-MON-004	Dureté carbonatée	29.2 ± 1.5 °f		
751-MON-004	Conductivité électrique	585 ± 29 µS/cm	M : max. 800 µS/cm	
751-MON-003	Carbone organique total	0.5 ± 0.1 mg/L	max. 2.0 mg/L	Conforme
751-MON-007	Nitrite	0.003 ± 0.000 mg/L	max. 0.100 mg/L	Conforme
751-MON-009	Ammonium	non décelé	max. 0.100 mg/L	Conforme
751-MON-002	Lithium	non décelé		
751-MON-002	Sodium	3.9 ± 0.4 mg/L	max. 200.0 mg/L	Conforme
751-MON-002	Magnésium	15.3 ± 1.5 mg/L	M : max. 125.0 mg/L	
751-MON-002	Potassium	1.0 ± 0.1 mg/L	M : max. 5.0 mg/L	
751-MON-002	Calcium	113 ± 11 mg/L	M : max. 200 mg/L	
751-MON-001	Fluorure	<0.10 mg/L	max. 1.50 mg/L	Conforme
751-MON-001	Chlorure	12.7 ± 1.9 mg/L	M : max. 20.0 mg/L	
751-MON-001	Bromure	<0.10 mg/L		
751-MON-001	Nitrate	29.2 ± 4.4 mg/L	max. 40.0 mg/L	Conforme
751-MON-001	Sulfate	13 ± 2 mg/L	M : max. 50 mg/L	

## Analyses micropolluants (VD-EAUX-Micropol)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
752-MON-003	Benzotriazole	non décelé		
752-MON-003	5-Methylbenzotriazole (Tolytriazole)	non décelé		
752-MON-003	Acésulfame K (E950)	non décelé		
752-MON-003	Acide diatrizoïque	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Candesartan	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Carbamazépin	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Hydrochlorothiazide	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Diclofénac	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Dihydro-10,11-Dihydroxy-carbamazépin-10,11	non décelé		
752-MON-003	Lamotrigin	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Metformine	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Sulfaméthoxazole	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Atrazine	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Atrazine, Dééthyl-	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Atrazine, Déisopropyl-	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Bentazone	0.024 ± 0.008 µg/L	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Bentazone-méthyle	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Benzamide, 2,6-Dichloro-	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Chloridazon	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Chloridazon-desphenyl	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Chloridazon, Méthyl-Desphényl-	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Chlorothalonil R 471811 (M4)	<b>1.946 ± 0.487 µg/L</b>	<b>max. 0.100 µg/L</b>	<b>Non conforme</b>
752-MON-003	Chlorothalonil R 417888	<b>0.664 ± 0.166 µg/L</b>	<b>max. 0.100 µg/L</b>	<b>Non conforme</b>
752-MON-003	Chlorothalonil SYN 507900	0.049 ± 0.017 µg/L	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Chlorotoluron	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Clothianidin	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	2,4-D	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Diazinon	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Dichlorprop	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Diméthachlore	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Diméthachlore ESA	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Diméthachlore OXA	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Diméthachlor CGA 369873	0.024 ± 0.006 µg/L	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Diméthénamide ESA	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Diméthylsulfamide	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Diuron	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Fludioxonil CGA 192155	non décelé		
752-MON-003	Fludioxonil CGA 339833 (ECM)	non décelé		
752-MON-003	Flufenacet	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Foramsulfuron	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Isoproturon	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	MCPA	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Mécoprop	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Mésosulfuron-méthyl	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Mésotrione	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Methiocarbe	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	AMBA	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Metalaxyl	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Métamitrone	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Métamitrone-desamino	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme

752-MON-003	Métazachlore	0.025 ± 0.005 µg/L	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Métazachlore ESA	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Métazachlore OXA	<0.020 µg/L	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Métolachlore	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Metolachlor CGA 368208	non décelé		
752-MON-003	Metolachlor NOA 413173	non décelé		
752-MON-003	Metolachlor ethane sulfonic acid	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Metolachlor oxanilic acid	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Nicosulfuron	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Nicosulfuron UCSN	non décelé	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Oxadixyl	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Propazine	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Simazine	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Sulcotrione	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Terbuthylazine	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Terbuthylazine, Deséthyl-	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Terbuthylazin CGA 324007 (MT23/LM5)	0.020 ± 0.008 µg/L		
752-MON-003	Terbuthylazin SYN 545666 (CSCD648241/LM6)	0.070 ± 0.021 µg/L	max. 10.000 µg/L	Conforme
752-MON-003	Terbutryne	non décelé	max. 0.100 µg/L	Conforme
752-MON-003	Somme des pesticides et métabolites pertinents	<b>2.708 µg/L</b>	<b>max. 0.500 µg/L</b>	<b>Non conforme</b>

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

#### APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Eau dure. (Notice technique SSIGE W10027)

Présence de métabolites du fongicide chlorothalonil (Chlorothalonil R 471811 (M4), Chlorothalonil R 417888 et Chlorothalonil SYN 507900).

Présence de l'herbicide bentazone et de l'herbicide métazachlore.

Présence de métabolites de l'herbicide terbuthylazine (Terbuthylazin SYN 545666 (CSCD648241/LM6), Terbuthylazin CGA 324007 (MT23/LM5)) et de l'herbicide diméthachlor (Dimethachlor CGA 369873).

- La teneur en pesticides / métabolites dépasse la valeur maximale admise (0.1 µg/L).  
Art. 3, al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11)
- La somme des pesticides / métabolites dépasse la valeur maximale admise (0.5 µg/L).  
Art. 3, al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11)
- Présence d'Escherichia Coli, bactéries indicatrices de contamination d'origine fécale.  
Art. 3, al. 2 et annexe 1 de l'Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11)
- Présence d'entérocoques, bactéries indicatrices d'une contamination d'origine fécale.  
Art. 3, al. 2 et annexe 1 de l'Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11)

**Cet échantillon ne correspond pas aux exigences légales, il est contesté conformément à l'art. 33 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI ; RS 817.0).**

## CONCLUSION DU DOSSIER

Les résultats défavorables relatifs aux analyses microbiologiques, présentant un risque pour la santé des consommateurs, et les mesures immédiates à prendre ont été communiqués à M. Pierre Baptiste RIOND en date du 12.09.2024.

Conformément à la directive de l'OSAV 2024/1, les actions correctives prévues concernant la non-conformité due aux métabolites du chlorothalonil seront transmises à l'OFCO. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez nous communiquer ces informations par le biais du sondage qui vous a été demandé dans le courrier du 27 juin dernier.

Pour rappel, l'échéance pour la transmission de ces informations à notre office par le formulaire en ligne, est fixée au 31.10.2024.

## APPRÉCIATION DU DOSSIER

Un échantillon ne correspond pas aux exigences légales, il est contesté conformément à l'art. 33 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI ; RS 817.0) et les mesures globales suivantes sont prononcées en vertu de l'art. 34 et/ou 35 LDAI.

## MESURES GLOBALES

- 1 Informer la population de cuire l'eau avant tout usage alimentaire jusqu'à nouvel avis et transmettre le document d'information à l'OFCO.  
**La levée des restrictions se fait avec l'aval de l'OFCO.**
- 2 Traiter les réservoirs correspondant à l'eau de javel.  
Poursuivre le traitement à chaque renouvellement de l'eau dans les cuves jusqu'à obtention de résultats conformes des sources alimentant les réservoirs ou mettre les sources correspondantes hors-service.  
Purger les conduites en bout de réseau afin de le désinfecter et d'éliminer le plus rapidement l'eau polluée.  
De nouveaux prélèvements seront effectués par vos soins afin de vérifier l'efficacité des mesures prises.
- 3 Les actions entreprises, les résultats d'analyses ainsi que les causes de cette pollution seront communiqués à l'OFCO dès que connus.
- 4 Adaptez votre analyse de risques et prendre en considération cette problématique dans votre concept d'autocontrôle. **Délai : 31.10.2024**  
Notamment, adapter votre programme annuel de prélèvements en augmentant les analyses microbiologiques, en particulier lors d'épisodes pluvieux. **Un nouveau programme de prélèvements nous sera soumis pour validation d'ici au (voir délai).**

## INSOUMISSION À DÉCISION DE L'AUTORITÉ

L'inexécution des mesures notifiées constitue une infraction pénale punissable de l'amende en application de l'art. 292 du code pénal (RS 311.0) dont la teneur est la suivante : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende ».

## SUITES

Compte tenu de l'infraction aux dispositions légales précitées et en vertu des articles 33 et 37 alinéa 2 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), nous prononçons une contestation.

## ÉMOLUMENTS

Les articles 58 alinéa 2 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), 112 de l'ordonnance du 27 mai 2020 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAI), 5 et 7 du règlement cantonal du 21 janvier 2004 fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires (RE-CDA) fixent les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires. Des émoluments de contrôle vous seront perçus suite aux non conformités relevées lors de ce contrôle et nous vous prions de vous acquitter de la facture qui vous sera envoyée par courrier séparé.

Émoluments : 489.00 CHF (Montant HT)

## VOIES DE DROIT

Conformément aux articles 67 et 70 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), vous avez le droit de former opposition à nos décisions, par écrit auprès du Chimiste cantonal, dans un délai de 10 jours dès réception du présent rapport. L'opposant supportera les frais de la procédure de réexamen si son résultat lui est défavorable.

**REMARQUE**

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

LE CHIMISTE CANTONAL

*Dr. [Signature]*